

TEDAŞ Genel Müdürlüğü |Tasnif Dışı

AG ENERJİ KABLOLARINA AİT TİP DENEY RAPORLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TABLOSU

FİRMA ADI	KOÇ KABLO SAN. ve TİC. A.Ş.
MALZEME ADI	AG KABLO – 0.6/1 kV
TEKNİK ŞARTNAME İŞARETİ	TEDAŞ-MLZ/96-015.A
TEKNİK ŞARTNAME ADI	0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

Değerlendirme Tarihi: 12.08.2024

SIRA NO	TİP GÖSTERİMİ	KESİTLER (mm ²)	DENEY LABORATUVARI ADI/ RAPOR NO/RAPOR TARİHİ	UYGUNLUK DURUMU	DEĞERLENDİRME
1	YVV-U	4x2,5	TSE/175914/08.06.2023	UYGUN	YVV-U tipli kablo için deney yapılan 4x2,5 mm ² ve 2x6 mm ² kesitli kablolarla ait 175914 ve 176008 no.lu raporlar; • 4x2,5 mm ² ve 2x6 mm ² kesitler için uygundur. • İki damardan dört damara kadar ve 2,5 mm²den 6 mm²ye kadar olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.
2		2x6	TSE/176008/08.06.2023	UYGUN	
3	YVV-R	4x10	TSE/175952/08.06.2023	UYGUN	YVV-R tipli kablo için deney yapılan 4x10 mm ² ve 1x240 mm ² kesitli kablolarla ait 175952 ve 175979 no.lu raporlar; • 4x10 mm ² ve 1x240 mm ² kesitler için uygundur. • Tek damardan dört damara kadar ve 10 mm²den 240 mm²ye kadar olan kesit aralığındaki tüm ara kesitler için de uygunluğu sağlamaktadır.
4		1x240	TSE/175979/07.06.2023	UYGUN	